

৩১/১০/২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অনুবিভাগ

নং-৫৯.০০.০০০০.১২৮.৯৯.০০২.২১-১১২

তারিখঃ ২৩.১০.২০২২ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ খুলনা জেলায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নির্মাণ ও মেরামত কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সূত্রঃ নং- নং-৫৯.০০.০০০০.১২৮.৯৯.০০২.২১-১১০, তারিখঃ ১৭.১০.২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ল, খুলনা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, খুলনা নার্সিং কলেজ এবং আঞ্চলিক পণ্যাগার, খুলনা এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মেরামত ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে, পরিদর্শনের সময় মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, খুলনায় ২ (দুই) টি এসি সরবরাহ করা হয়েছে, এসি সচল আছে কিন্তু কক্ষ ঠান্ডা হয়না মর্মে প্রত্যক্ষ করা হয়। নার্সিং কলেজ, খুলনা পরিদর্শনের সময় নির্মিত কলাপসেবল গেইট এবং বিল্ডিং এর প্রতিস্থাপিত ফ্লোর টাইলসগুলো নিম্নমানের প্রতীয়মান হয়েছে। জানালার থাইগ্লাস পরিবর্তন করা হয়েছে যা প্রয়োজন ছিল না। উক্ত নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে ডেকোরেশনের কাজ করা হলেও বরাদ্দ পত্রে তা উল্লেখ নেই। উপস্থিত গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশল শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ তাৎক্ষনিকভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়া করণের ডকুমেন্ট ও কাজ সমাপ্ত করণের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেনি।

পরিদর্শন প্রতিবেদন নির্ধারিত ফরমে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে পৃথকভাবে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ পরিদর্শন প্রতিবেদন ৬০

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
সচিব এর দপ্তর
তারিখঃ ২৩/১০/২২
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
অতিরিক্ত সচিব (টেকনিক্যাল শিক্ষা)
অতিরিক্ত সচিব (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও আইন)
অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
অতিরিক্ত সচিব (ব্যয়েট)
মুদ্রাসচিব (প্রশাসন অধিাধা)
মুদ্রাসচিব (পরি)
মুদ্রাসচিব (টেকনিক্যাল শিক্ষা)
মুদ্রাসচিব (পরিচালনা)
একান্ত সচিব

২৩/১০/২২
এ. কে. এম. নূরুন্নাবি কবির
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
ফোন-৫৫১০০৮২২

৩১/১০/২২

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
মুদ্রাসচিব (নির্মাণ ও মেরামত) এর দপ্তর
তারিখঃ ২৪/১০/২২
মুদ্রাসচিব
সিঃ সঃ সঃ/সঃ/সঃ সচিব
অন্যান্য
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
মুদ্রাসচিব (নির্মাণ ও মেরামত)

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর দপ্তর
তারিখঃ ২৪/১০/২২
মুদ্রাসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবার)
মুদ্রাসচিব (নির্মাণ ও মেরামত)
মুদ্রাসচিব (পরিচালনা)
মুদ্রাসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবার)
মুদ্রাসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবার)
মুদ্রাসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবার)
মুদ্রাসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবার)
মুদ্রাসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবার)
মুদ্রাসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবার)

মেরামত ও সংস্কার কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদনের

“ছক”

১) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, পদবী, ফোন নম্বর ই-মেইল ;	জনাব সৈয়দা রোখসানা খানম, অধ্যক্ষ, ০১৮৪৬-৭২০১৮৫ ও nikhulna@yahoo.com		
২) কাজ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	গনপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা ।		
৩) প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির স্মারক নম্বর ও তারিখ;	৫৯.০০.০০০০.১৩০.২৬.০১৬.২১.২২৭ তারিখঃ- ০৫/১২/২০২১ ইং		
৪) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবানের তারিখ ও পত্রিকার নাম	১৬/০৩/২০২২ ইং, EGP Method পদ্ধতিতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়। আইডি নং-৬৭৫২৭৭ ।		
৫) কার্যাদেশের স্মারক ও তারিখ:	২৫.৬৬.৪৭০০.১২০.১৪৩৪, তারিখঃ-২৪/০৪/২০২২ ইং ।		
৬) প্রাক্কলন অনুযায়ী কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে কিনা-হ্যাঁ/না	হ্যাঁ ।		
৭) প্রাক্কলন অনুযায়ী মেরামত ও সংস্কার কাজের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ;	ক্রম	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)
	i	নার্সিং ইনস্টিটিউট, খুলনা এর হোস্টেল-কাম-প্রশাসনিক এবং একাডেমিক ভবনের প্রধান ফটকের ভিতরের কলাপসিবল গেইট টি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় টেনে খোলা ও বন্ধ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । উক্ত কারণে চাকা সিষ্টেমের এসএস স্টীল দ্বারা আধুনিক ও উন্নতমানের কলাপসিবল গেইট নির্মাণ ও সংযোজন কাজ ।	৮.০০
	ii	(ক) নার্সিং ইনস্টিটিউট, খুলনা এর হোস্টেল-কাম-প্রশাসনিক এবং একাডেমিক ভবনের প্রধান ফটকের পোর্চের শিলিং চুয়াইয়া বর্ষা মৌসুমে পানি পড়ার কারণে ছাঁদ নষ্ট হচ্ছে এবং সিকিউরিটি বাব্বের ভিতর পানি ঢুকে ফয়ারিং হয়ে বাব্ব কেটে যায় । উক্ত কারণে বিল্ডিং এর প্রধান ফটকের পোর্চের উপর প্যাটেন্ট স্টোন ঢালাই করণ কাজ (খ) নার্সিং ইনস্টিটিউট, খুলনা এর হোস্টেল-কাম-প্রশাসনিক এবং একাডেমিক ভবনে (নিচ তলা থেকে ৪র্থ তলা পর্যন্ত) ভিতর সাইডের সকল জানালায় সার্বিকভাবে থাইগ্লাস সরবরাহ ও সংযোজনের মাধ্যমে মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ ।	৯.০০
	iii	নার্সিং ইনস্টিটিউট, খুলনা এর অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে হোস্টেল-কাম-প্রশাসনিক এবং একাডেমিক ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় সার্বিক টাইলস করণ কাজ ।	১০.০০
	iv	নার্সিং ইনস্টিটিউট, খুলনা এর আবাসিক কোয়ার্টারের প্রত্যেক তলার ফ্লোর টাইলস সংযোজনের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কার কাজ ।	৫.০০
	v	নার্সিং ইনস্টিটিউট, খুলনা এর বিদ্যুতের মেইন মিটারের অধিকাংশ MCB সার্কিট ব্রেকার দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট থাকায় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সরবরাহে বিভিন্ন সময়ে নানবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং যে কোন সময়ে স্ট সার্কিট হয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটান সম্ভবনা রহিয়াছে । এমতাবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের মেইন মিটারের বোর্ডের সকল MCB সহ প্রত্যেক তলার (ফ্লোরের) MCB এবং সুইচ সরবরাহ ও সংযোজনের মাধ্যমে মেইন মিটারের পূর্নায় মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ ।	৫.০০

১৩/০৪/২০২২

মেরামত ও সংস্কার কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদনের
“ছক”

৮) PPA, 2006 ও PPR 2008 এর বিধান সমূহ যথাযথ ভাবে অনুসরণ পূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা;	হ্যাঁ।
৯) বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের হার () ;	১০০%
১০) যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয়েছে কিনা ;	না।
১১) IMED এর পরিপত্র মোতাবেক কাজ শুরু পূর্বের ও পরের ভিডিও (Pre-work & post work survey report) চিত্রসংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা ? করা হলে থাকলে ছবিসহ পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।	ছবি সংযুক্ত। ২(দুই) সেট।
১২) বাস্তবায়িত মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity) তে উল্লেখিত Specification মোতাবেক নির্মান সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে কিনা	হ্যাঁ।
১৩) ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে The Public Procurement Act - ২০০৬ এবং The Public Procurement Rules - 2008 অনুসরণসহ প্রযোজ্য আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা	হ্যাঁ।
১৪) বাস্তবায়িত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত (পৃথক কাগজে)	বাস্তবায়িত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সন্তোষজনক। ৭৫।
১৫) বাস্তবায়িত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সংস্থা প্রধানের মতামত (পৃথক কাগজে)	বাস্তবায়িত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সন্তোষজনক।
১৬) চূড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে কাজের মান, পরিমান, সংখ্যা ইত্যাদি প্রাক্কলন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা	হ্যাঁ।
১৭) অব্যয়িত অর্থের পরিমান (যদি থাকে) অর্থ বছর শেষে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা	অব্যয়িত অর্থ নাই।

সার্বিক মন্তব্য :

সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সংস্থার প্রধানের স্বাক্ষর
মোঃ রাজিশুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা।

২৬.০৬.২২
প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল
ইসমায়েল হোসেন
অধ্যক্ষ
নাসিং ও বিকল্পায়ন কারি কলেজ
খুলনা।

বিঃ দ্রঃ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাতা ব্যবহার করা যাবে

এ. কে. এম. নুরুন্নাহী কবির
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
বাস্ত্য শিফা ও পরিবার কল্যাণ
বাস্ত্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।